



COLLETTORE TOP-CONTROL 11+11(d.17)-RDZ'6'

LEGENDA '6'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
sala	20.0	1	93	8	8	2
		2	89	8	8	2
sala	30.0	3	112	8	8	4
		4	117	8	8	4
		5	116	8	8	4
sala fumatori	35.0	7	118	8	8	10
		8	115	8	8	10
		9	116	8	8	10
		10	116	8	8	10
		11	113	8	8	10
Totale	105.0					1214

COLLETTORE TOP-CONTROL 10+10(d.17)-RDZ'5'

LEGENDA '5'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
ristorante	86.0	1	109	8	8	10
		2	104	8	8	10
		3	112	8	8	10
		4	108	8	8	10
		5	116	8	8	10
		6	110	8	8	10
		7	105	8	8	10
		8	110	8	8	10
		9	105	8	8	10
		10	108	8	8	10
Totale	86.0					1087

INGUAINARE LE TUBAZIONI

COLLETTORE TOP-CONTROL 9+9(d.17)-RDZ'4'

LEGENDA '4'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
ristorante	86.0	1	117	8	8	10
		2	116	8	8	10
		3	111	8	8	10
		4	106	8	8	10
		5	115	8	8	10
		6	107	8	8	10
		7	112	8	8	10
		8	117	8	8	10
		9	112	8	8	10
Totale	86.0					1010

COLLETTORE TOP-CONTROL 6+6(d.17)-RDZ'3'

LEGENDA '3'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
ristorante	58.0	1	112	8	8	10
		2	112	8	8	10
		3	120	8	16	10
		4	119	8	8	10
		5	120	8	16	10
		6	120	8	16	10
Totale	58.0					703

COLLETTORE TOP-CONTROL 4+4(d.17)-RDZ'2'

LEGENDA '2'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
ingresso	38.0	1	111	8	8	10
		2	115	8	8	10
		3	117	8	8	10
		4	110	8	8	10
Totale	38.0					453

INGUAINARE LE TUBAZIONI

LEGENDA '1'						
Locale	area	n.	Circuiti	Passi	Postiz.	
Nome			nt est	int	valvole	
sala relax	20.0	1	87	8	8	10
		2	85	8	8	10
sala relax	30.0	4	95	8	8	10
		5	76	8	8	10
		6	79	8	8	10
		7	79	8	8	10
Totale	50.0					574

COLLETTORE TOP-CONTROL 7+7(d.17)-RDZ'1'